

114 上半年度法務部矯正署彰化監獄建築類公共設施維護辦理總表

| 建築物之維護關鍵項目 | | | | | | | 建築物附屬設施 | | | | | | |
|--|-------------------|--------------|----------|-------------|-----------|-----------------|------------|--------------------|-------------|--------------|-----------------------|----|----|
| 項次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 | 備註 |
| 項目 | 建築物 公共安全 檢查 | 昇降(電 梯)設備 | 消防 設備 | 高低壓 電力設備 | 自來水 水塔 | 空調冰水主機 及冷卻水塔 | 機械停 車設備 | 污水 處理場 (含設備) | 機關內 通行道路 | 擋土牆 (含地錨) | 機關內路邊 停車場及其 遮雨棚 | 圍牆 | |
| 法務部矯 正署彰化 監獄建築 物辦理情 形 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | / | √ | √ | / | √ | √ | |
| 備註:已完成√、辦理中△(應辦理檢查但未逾法令或保養手冊規定日期)、未完成X(已逾法令或保養手冊規定日期)、無涉及/ | | | | | | | | | | | | | |

附表一

| 建築物公共安全檢查簽證申報辦理情形表 | | | | | | | | |
|---|---|-----------------------|-------------|-------------------------|------------------|-------|--------------------|----|
| 項次 | 申報 建築物名稱 | 建築物地址 | 依法應 申報頻率 | 專業檢查機構 | 查核機構 (主管建築機構) | 年度 | 有效期限 | 備註 |
| 1 | 行政大樓 戒護大樓 高度管理舍房 低度管理舍房 醫療中心 炊場 變電室 崗樓 中央台 守衛室 隔離舍房 | 彰化縣二林鎮二溪路三 段 240 號 | 每 2 年 1 次 | 聯亞建築物公共 安全檢查有限公 司 | 彰化縣政府建設 處 | 112 年 | 114 年 12 月 31 日 | |
| 備註:請確實依「建築物公共安全檢查簽證及申報辦法」附表一「建築物防火避難設施及設備安全標準檢查申報期間及施行日期」,檢查及申報頻率辦理申報。「建築物防火避難設施與設備安全檢查申報結果通知書」資料填復本表,倘有受裁罰情況請於備註欄位註記處理過程及結果。 | | | | | | | | |

附表二

升降設備安全檢查申報及保養辦理情形表

| 項次 | 單位名稱 | 設置地點 | 使用許可證號 | 依法應申報頻率 | 專業廠商 | 檢查機構 | 有效期限 | 保養頻率 | 114上半年度實際保養日期 | | | | | | 備註 |
|----|------------|--------|------------|---------|------------|----------------|------------|------|---------------|-----|----|-----|----|----|----|
| | | | | | | | | | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
| 1 | 法務部矯正署彰化監獄 | 高度管理舍房 | 52B-001044 | 每半年1次 | 眾鉞機電股份有限公司 | 台灣升降設備檢查促進安全協會 | 114年11月28日 | 每月1次 | 10日 | 12日 | 5日 | 10日 | 8日 | 6日 | |
| 2 | 法務部矯正署彰化監獄 | 低度管理舍房 | 52B-001046 | 每半年1次 | 眾鉞機電股份有限公司 | 台灣升降設備檢查促進安全協會 | 114年11月28日 | 每月1次 | 10日 | 12日 | 5日 | 10日 | 8日 | 6日 | |
| 3 | 法務部矯正署彰化監獄 | 醫療中心 | 52B-001045 | 每半年1次 | 眾鉞機電股份有限公司 | 台灣升降設備檢查促進安全協會 | 114年11月28日 | 每月1次 | 10日 | 12日 | 5日 | 10日 | 8日 | 6日 | |

備註:請確實依「建築物升降設備設置及檢查管理辦法」辦理,並依該辦法第5條申報頻率辦理申報。「電梯使用許可證」及「建築物升降機維護保養紀錄表」資料(含保養日期)填復本表,倘有異常情形(如使用許可證逾期、應保養未保養等)請於備註欄位註記。

附表三

消防安全設備檢修申報辦理情形表

| 項次 | 場所名稱 | 場所地址 | 使用執照字號 | 申報場所樓層 | 依法應申報頻率 | 申報年度 | 檢修機構或人員 | 證書字號 | 檢修結果 | 申報日期 | 下次檢修申報日期 | 備註 |
|----|------------|-----------------|-----------------|--------|---------|------|------------------|------------|------|-----------|----------|----|
| 1 | 法務部矯正署彰化監獄 | 彰化縣二林鎮二溪路三段240號 | 84彰工管(使)字34012號 | B1F~4F | 1年1次 | 114 | 世華消防安全設備有限公司(賴鈴) | 消士證字第0913號 | 符合 | 114年3月28日 | 115年3月底前 | |

備註:請確實依「消防法第9條暨消防安全設備檢修及申報辦法」辦理申報。委託專業檢修機構或人員之「消防安全檢修申報書受理單」及檢修報告內容填復本表,倘有複查未過致受裁罰情況請於備註欄位註記處理過程及結果。

附表四

高低壓電力設備檢測辦理情形表

| 項次 | 用電場所名稱 | 用電地址 | 電號 | 用電設備檢驗維護業名稱 | 專任電氣技術人員執照號碼 | 依規定每6個月應辦理之檢驗日期(最近1次實際辦理檢驗日期) | 檢驗方式 | 檢驗結果 | 完成改善並報地方主管機關備查日期 | 預定下次檢測月份 | 自行委外辦理維護保養頻率 | 備註 |
|---|------------|-----------------|-------------|----------------|--------------------|-------------------------------|------|------|------------------|----------|--------------|----|
| 1 | 法務部矯正署彰化監獄 | 彰化縣二林鎮二溪路三段240號 | 08591500107 | 成功電機技術顧問股份有限公司 | 彰建電技中字第AI500293-2號 | 114年1月7日 | 停電檢測 | 合格 | 114年2月7日 | 114年7月 | 每月1次 | |
| 備註:請確實依「用電場所及專任電氣技術人員管理規則」用電場所僱用之專任電氣技術人員或委託之檢驗維護業所製成之「高低壓電力設備定期檢測紀錄總表」及主管機關檢驗結果填復本表。 | | | | | | | | | | | | |