

114 上半年度法務部矯正署彰化監獄建築類公共設施維護辦理總表

建築物之維護關鍵項目								建築物附屬設施					
項次	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	備註
項目	建築物 公共安全 檢查	升降(電 梯)設備	消防 設備	高低壓 電力設備	自來水 水塔	空調冰水主機 及冷卻水塔	機械停 車設備	污水 處理場 (含設備)	機關內 通行道路	擋土牆 (含地錨)	機關內路邊 停車場及其 遮雨棚	圍牆	
法務部矯正署彰化監獄建築物辦理情形	√	√	√	√	√	√	/	√	√	/	√	√	

備註: 已完成√、辦理中△(應辦理檢查但未逾法令或保養手冊規定日期)、未完成X(已逾法令或保養手冊規定日期)、無涉及/

附表一

項次	申報 建築物名稱	建築物地址	依法應 申報頻率	專業檢查機構	查核機構 (主管建築機構)	年度	有效期限	備註
1	行政大樓 戒護大樓 高度管理舍房 低度管理舍房 醫療中心 炊場 變電室 崗樓 中央台 守衛室 隔離舍房	彰化縣二林鎮二溪路三段 240 號	每 2 年 1 次	聯亞建築物公共 安全檢查有限公 司	彰化縣政府建設處	112 年	114 年 12 月 31 日	查核合格 予以備查

備註：請確實依「建築物公共安全檢查簽證及申報辦法」附表一「建築物防火避難設施及設備安全標準檢查申報期間及施行日期」，檢查及申報頻率辦理申報。「建築物防火避難設施與設備安全檢查申報結果通知書」資料填復本表，倘有受裁罰情況請於備註欄位註記處理過程及結果。

附表二

項次	單位名稱	設置地點	使用許可證號	依法應申報頻率	專業廠商	檢查機構	有效期限	保養頻率	114 上 半 年 度 實 際 保 養 日 期						備 註
									1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	
1	法務部矯正署彰化監獄	高度管理舍房	52B-001044	每半年 1 次	眾鉞機電股份有限公司	台灣升降設備檢查促進安全協會	114 年 11 月 28 日	每月 1 次	10 日	12 日	5 日	10 日	8 日	6 日	
2	法務部矯正署彰化監獄	低度管理舍房	52B-001046	每半年 1 次	眾鉞機電股份有限公司	台灣升降設備檢查促進安全協會	114 年 11 月 28 日	每月 1 次	10 日	12 日	5 日	10 日	8 日	6 日	
3	法務部矯正署彰化監獄	醫療中心	52B-001045	每半年 1 次	眾鉞機電股份有限公司	台灣升降設備檢查促進安全協會	114 年 11 月 28 日	每月 1 次	10 日	12 日	5 日	10 日	8 日	6 日	

備註:請確實依「建築物升降設備設置及檢查管理辦法」辦理,並依該辦法第 5 條申報頻率辦理申報。「電梯使用許可證」及「建築物升降機維護保養紀錄表」資料(含保養日期)填復本表,倘有異常情形(如使用許可證逾期、應保養未保養等)請於備註欄位註記。

附表三

消防安全設備檢修申報辦理情形表												
項次	場所名稱	場所地址	使用執照字號	申報場所樓層	依法應申報頻率	申報年度	檢修機構或人員	證書字號	檢修結果	申報日期	下次檢修申報日期	備註
1	法務部矯正署彰化監獄	彰化縣二林鎮二溪路三段 240 號	84 彰工管(使)字 34012 號	B1F~4F	1 年 1 次	114	世華消防安全設備有限公司(賴鈴)	消士證字第 0913 號	符合	114 年 3 月 28 日	115 年 3 月底前	
備註:請確實依「 消防法第 9 條暨消防安全設備檢修及申報辦法 」辦理申報。委託專業檢修機構或人員之「 消防安全檢修申報書受理單 」及檢修報告內容填復本表,倘有複查未過致受裁罰情況請於備註欄位註記處理過程及結果。												

附表四

項次	用電場所名稱	用電地址	電號	用電設備檢驗維護業名稱	專任電氣技術人員執照號碼	依規定每 6 個月應辦理之檢驗日期(最近 1 次實際辦理檢驗日期)	檢驗方式	檢驗結果	完成改善並報地方主管機關備查日期	預定下次檢測月份	自行委外辦理維護保養頻率	備註
1	法務部矯正署彰化監獄	彰化縣二林鎮二溪路三段 240 號	08591500107	成功電機技術顧問股份有限公司	彰建電技中字第 AI500293-2 號	114 年 1 月 7 日	停電檢測	合格	114 年 2 月 7 日	114 年 7 月	每月 1 次	
備註:請確實依「用電場所及專任電氣技術人員管理規則」用電場所僱用之專任電氣技術人員或委託之檢驗維護業所製成之「高低壓電力設備定期檢測紀錄總表」及主管機關檢驗結果填復本表。												