

114 下半年度法務部矯正署彰化監獄建築類公共設施維護辦理總表

建築物之維護關鍵項目								建築物附屬設施					
項次	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	備註
項目	建築物 公共安 全檢查	昇降(電 梯)設備	消防 設備	高低壓 電力設備	自來水 水塔	空調冰水主機 及冷卻水塔	機械停 車設備	污水 處理場 (含設備)	機關內 通行道路	擋土牆 (含地錨)	機關內路邊 停車場及其 遮雨棚	圍牆	
法務部矯 正署彰化 監獄各.建 築物辦理 情形		✓	✓	✓	✓	✓	/	✓	✓	/	✓	✓	

備註:已完成 ✓ 、辦理中 △ (應辦理檢查但未逾法令或保養手冊規定日期)、未完成 X (已逾法令或保養手冊規定日期)、無涉及 /

附表一

建築物公共安全檢查簽證申報辦理情形表								
項次	申報 建築物名稱	建築物地址	依法應 申報頻率	專業檢查機構	查核機構 (主管建築機構)	年度	有效期限	備註
1	行政大樓 戒護大樓 高度管理舍房 低度管理舍房 醫療中心 炊場 變電室 崗樓 中央台 守衛室 隔離舍房	彰化縣二林鎮二溪路三 段 240 號	2 年 1 次	聯亞建築物公共 安全檢查有限公 司	彰化縣政府建設 處	112 年 (114 年)	114 年 12 月 31 日 (114 年 12 月 29 日送件)	查核合格 予以備查 (辦理 申報中)

備註:請確實依「建築物公共安全檢查簽證及申報辦法」附表一「建築物防火避難設施及設備安全標準檢查申報期間及施行日期」，檢查及申報頻率辦理申報。「建築物防火避難設施與設備安全檢查申報結果通知書」資料填復本表，倘有受裁罰情況請於備註欄位註記處理過程及結果。

附表二

項次	單位名稱	設置地點	使用許可證號	依法應申報頻率	專業廠商	檢查機構	有效期限	保養頻率	114下半年度實際保養日期						備註
									7月	8月	9月	10月	11月	12月	
1	法務部矯正署彰化監獄	高度管理舍房	52B-001044	半年1次	眾誠機電股份有限公司	台灣昇降設備檢查促進安全協會	115年5月28日	每月1次	10日	13日	9日	8日	10日	8日	
2	法務部矯正署彰化監獄	低度管理舍房	52B-001046	半年1次	眾誠機電股份有限公司	台灣昇降設備檢查促進安全協會	115年5月28日	每月1次	10日	13日	9日	8日	10日	8日	
3	法務部矯正署彰化監獄	醫療中心	52B-001045	半年1次	眾誠機電股份有限公司	台灣昇降設備檢查促進安全協會	115年5月28日	每月1次	10日	13日	9日	8日	10日	8日	

備註：請確實依「建築物昇降設備設置及檢查管理辦法」辦理，並依該辦法第5條申報頻率辦理申報。「電梯使用許可證」及「建築物升降機維護保養紀錄表」資料(含保養日期)填復本表，倘有異常情形(如使用許可證逾期、應保養未保養等)請於備註欄位註記。

附表三

消防安全設備檢修申報辦理情形表												
項次	場所名稱	場所地址	使用執照字號	申報場所樓層	依法應申報頻率	申報年度	檢修機構或人員	證書字號	檢修結果	申報日期	下次檢修申報日期	備註
1	法務部矯正署彰化監獄	彰化縣二林鎮二溪路三段240號	84彰工管(使)字34012號	B1F~4F	1年1次	114	世華消防安全設備有限公司(賴鈴)	消士證字第0913號	符合	114年3月28日	115年3月底前	

備註：請確實依「消防法第9條暨消防安全設備檢修及申報辦法」辦理申報。委託專業檢修機構或人員之「消防安全檢修申報書受理單」及檢修報告內容填復本表，倘有複查未過致受裁罰情況請於備註欄位註記處理過程及結果。

附表四

高低壓電力設備檢測辦理情形表											
項次	用電場所名稱	用電地址	電號	用電設備檢驗維護業名稱	專任電氣技術人員執照號碼	依規定每6個月應辦理之檢驗日期(最近1次實際辦理檢驗日期)	檢驗方式	檢驗結果	完成改善並報地方主管機關備查日期	預定下次檢測月份	自行委外辦理維護保養頻率
1	法務部矯正署彰化監獄	彰化縣二林鎮二溪路三段240號	08591500107	成功電機技術顧問股份有限公司	彰建電技中字第AI500293-2號	114年7月5日	停電檢測	合格	114年9月18日	115年1月	每月1次

備註:請確實依「用電場所及專任電氣技術人員管理規則」用電場所僱用之專任電氣技術人員或委託之檢驗維護業所製成之「高低壓電力設備定期檢測紀錄總表」及主管機關檢驗結果填復本表。